



Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy  
im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdrój  
Instytut Badawczy  
ul. Prof. J. Rudnika 3 B, 34-700 Rabka-Zdrój  
[www.bip.igrabka.edu.pl](http://www.bip.igrabka.edu.pl); Dział Zamówień Publicznych  
tel. 18/ 26 76 060 wew. 244; fax 18/ 26 76 060 wew. 400  
e-mail: zamowienia@igrabka.edu.pl

Znak sprawy: ZP-271-6/PN6/17

Rabka-Zdrój, dn. 31.08.2017r.

## WYKONAWCY

dotyczy: Przetarg nieograniczony na: realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zakładu Rehabilitacji – Pawilonu Gimnastyki Leczniczej wraz z Halą Sportowo-Rehabilitacyjną” - ZP-271-6/PN6/17; Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 574788-N-2017 z dnia 2017-08-21 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, w związku z pytaniami do SIWZ złożonymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

*Element 17 pozycje 10 i 11 nie zawierają kosztu utylizacji gruzu. Czy należy ten koszt doliczyć?*

**Odpowiedź: Tak, należy doliczyć.**

**Pytanie nr 2:**

*Element 17 pozycje 11 - brak krotności. Prosimy o uzupełnienie.*

**Odpowiedź: Przyjąć krotność 5.**

**Pytanie nr 3:**

*Element 19 pozycje 2 i 3 zawierają różne obmiary. Czy obmiary nie powinny być jednakowe? Prosimy o uszczegółowienie.*

**Odpowiedź: Przyjąć jak 19.2.**

**Pytanie nr 4:**

*Element 19 pozycja 3 - brak krotności. Prosimy o uzupełnienie.*

**Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.**

**Pytanie nr 5:**

*W zestawieniu drzwi, drzwi D6 wskazane są jako drzwi PCW. Natomiast w przedmiarze występują jako drewniane. Jakie drzwi należy wycenić?*

**Odpowiedź: Przyjąć drzwi aluminiowe, klasa odporności ogniowej EI 30.**

**Pytanie nr 6:**

*Prosimy o podanie terminu płatności faktur częściowych oraz faktury końcowej.*

**Odpowiedź: Terminy płatności zgodnie z projektem Umowy.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
ODDZIAŁU TERENOWEGO  
INSTYTUTU GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC  
W RABCE-ZDROJU

*mgr Maria Dunaj*