

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ


BUDYNEK KOTŁOWNI

Wył. P.POŻ
rozłącznik ŁR200

kabel
YDY 4*35mm²


TG

Rozłącznik
bezpiecznikowy
skrzynekowy
HVL 00 3P M8-M8
160A



ZŁĄCZE KABLOWE

Rozłącznik
bezpiecznikowy
skrzynekowy
HVL 1 3P M10-M19
250A



YAKXS 4*70mm²/DVK Ø110
L=50m

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY	OBIEKT	Remont Budynku Hali Sportowej z Zopieczem w Rabce-Zdroju	INWESTOR	Instytut Geofizyki i Onkologii Oddział Terenowy im. Józefa Rudnickiego 34-700 Rabka -Zdroj ul. Rudnicka 3B	NUMER RYSUNKU	4
		ADRES INWESTYCJI	ul. Polna 3B dz. nr 4253/1, 4254/7;	BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	B5
		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	PRZEDMIOT RYSUNKU	SPOSÓB ZASILANIA BUDYNKU	DATA	czerwiec 2015
					— Instalacje elektryczne		